



Poznań, dnia 22.06.2023 r.

SR/XV-270-13(7)-EFK/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na modernizację Oddziału Chirurgii Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu – I etap
SR/XV-270-13-EFK/23

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 7

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Prosimy o potwierdzenie, że pion gazów medycznych opisany na rys. GM-1 jako projektowany na potrzeby ginekologii i diabetologii, jest wykonany.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że nowoprojektowaną instalację gazów medycznych należy wpiąć do istniejącej tablicy gazów medycznych.

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Instalację należy wykonać jako wyrób medyczny z wszystkimi przynależnymi dokumentami.

3. Prosimy o potwierdzenie, że korytarz przed pom. 44-47 podlega remontowi i nie ma potrzeby wydzielenia ciągu komunikacyjnego między blokiem operacyjnym, a OIOM.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że korytarz podlega remontowi i jednocześnie należy tak prowadzić prace by był zachowany ciąg komunikacyjny między blokiem operacyjnym a OIOM. Jeżeli będzie potrzeba należy wydzielić ciąg komunikacyjny który zapewni bezpieczną i bezkolizyjną komunikację.

4. W związku ze stwierdzeniem podczas wizji lokalnej na korytarzu przed pom. 46-48 braku przestrzeni do prowadzenia m.in. instalacji wentylacji, prosimy o potwierdzenie, że przestrzeń ta znajduje się powyżej stropu nad 2. piętrem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. W nawiązaniu do pytania powyżej, prosimy o przedstawienie nowych tras prowadzenia instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie SWZ Wykonawca w zakresie niniejszego postępowania ma opracować projekt zamienny pełnoprzeglądowy dla całego Oddziału Chirurgii, również część która nie podlega remontowi w tym etapie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i dopiero może przystąpić do realizacji prac.



6. W związku z występowaniem ozdobnych sklepień łukowych na korytarzu, prosimy o podanie sposobu uszczelnienia p.poż drzwi D3Alu EI30 do stropu konstrukcyjnego.

Odpowiedź: Należy zamontować ślusarkę zgodnie z technologią producenta ślusarki zachowując wszystkie niezbędne warunki dla uzyskania odporności ogniowej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że istniejący szyb windowy, którym należy prowadzić kanały wentylacyjne jest wydzielony pożarowo na poziomie piwnicy.

Odpowiedź: Należy wydzielić zgodnie z rys. W4 branży sanitarnej - na poziomie stropu kondygnacji 3 i poddasza wykonać strop i zamontować klapy pożarowe i zabezpieczyć pożarowo istniejące instalacje.

8. W związku z zamontowaniem central wentylacyjnych na poddaszu, prosimy o potwierdzenie, że przestrzeni tej nie należy wydzielić pożarowo jako pomieszczenia technicznego.

Odpowiedź: Poddasze należy wydzielić analogicznie jak część gdzie jest już zamontowana centrala.

9. W związku z wymianą pionów prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie ma to nastąpić: czy od podłogi do stropu, czy też należy przejść w górę i w dół przez stropy na sąsiednie kondygnacje?

Odpowiedź: Należy przejść w górę i w dół przez sąsiednie kondygnacje i jeżeli zajdzie taka potrzeba odtworzyć wyremontowane pomieszczenia na kondygnacji powyżej (wyremontowany Oddział Toksykologii) i poniżej (wyremontowany Oddział Laryngologii).

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med. Elżbieta Wrzesińska-Zak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszeja.poznan.pl/>
3/ a/a