


ETAP 2 -PLANOWANY


OBSZAR ZMIAN



ODBIORNIKI ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH ODEJŚĆ
WODY ZLOKALIZOWANYCH NA ODDZIALE
ENDOSKOPII I OZNACZONYCH SYMBOLEM PW1-PW6

VTA 322 DN15 – TYP ZAWORU MIESZAJĄCEGO CWU
KV=1,5 – WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA ZAWORU
N=20–43°C – DOSTĘPNA NASTAWA TEMPERATURY

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAWORU MIESZAJĄCEGO NA INSTALACJI CW



Biuro projektów:			Sp. z o.o. ul.Karpia 13c 61-619 Poznań		
Inwestor:			Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2 60-834 Poznań		
Adres inwestycji:			60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2		
Temat:			Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2		
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ BOROWCZYK	Upr.bud:	WKP/0244/POOS/05	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. PAWEŁ BĄKOWSKI	Upr.bud:	WKP/0153/PWOS/1	Podpis:	
Opracował:					
Stadium opracowania:	PW – rewizja	Data opracowania:	12.2023r.	Skala:	1:100
Rysunek:	RZUT - ODDZIAŁ CHIRURGII INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ				Branża: SANITARNA WK-1