


**UWAGI - wideodomofony:**

- Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania technologiczne i urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty i być zgodne z odpowiednimi normami.
- Głównie system wideodomofonowy oparty jest na panelach zewnętrznych wyposażonych w moduły audio i video typu Sinthesi S2 oraz na panelach wewnętrznych (odbiorczych) typu AIKO 4,3".
- System wideodomofonowy należy wyposażać w dekodery dla 4 użytkowników 2VOICE, interfejs 2VOICE i zasilacz 2VOICE. Wymienione elementy należy montować w rozdzielni elektrycznej RCH1 na szynie DIN.
- Z dekodera należy wyprowadzić przewód skrętkowy typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a w celu przyłączenia paneli zewnętrznych i wewnętrznych do systemu.
- Urządzenia montowane w rozdzielni RCH1 do szyny DIN również należy łączyć za pomocą przewodu skrętkowego typu S/FTP 4x2x0,5 kat. 6a.
- Z systemu wideodomofonowego należy wyprowadzić sygnał doysterowania otwarcia drzwi do systemu kontroli dostępu. Sygnał należy wyprowadzić do wtyczki wywołania typu 788/22.
- Zasilanie systemu wideodomofonowego jest realizowane po przez zasilacz typu 1083-20A montowany w szafie RCH1.
- Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z DTR producenta.
- Montaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych wykonać w koordynacji z pozostałymi branżami.
- Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych za zgodą projektanta oraz Inwestora.
- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
- Część opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

<p>Sp. z o.o. ul.Karpia 13c 61-619 Poznań</p>		
Inwestor: <b>Szpital Miejski im. Franciszka Raszei</b> ul. Mickiewicza 2 <b>60-834 Poznań</b>		
Adres inwestycji: <b>60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2</b>		
Temat: <b>Przebudowa Oddziału Ginekologii, Diabetologii, Chorób wewnętrznych, Chirurgii, Toksykologii oraz pomieszczeń Apteki w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu.</b>		
Projektant: <b>mgr inż. Wojciech Poprawa</b>	Upr.bud: <b>WKP/0363/POOE/10</b>	Podpis: 
Opracował: <b>mgr inż. Kordian Urbaniak</b>		
Stadium opracowania: <b>Projekt wykonawczy - rewizja</b>	Data opracowania: <b>12.2023</b>	Skala: <b>1:—</b>
Rysunek: <b>SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO - ODDZIAŁ CHIRURGII DAMSKIEJ</b>		Branża: Elektryczna <b>IE_510</b>