

Poznań, dnia 06.02.2025 r.

SR/XV-270-1(2)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zakup i montaż 1 szt. dźwigu osobowego elektrycznego wraz z demontażem istniejącego dźwigu osobowego hydraulicznego SR/XV-270-1-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 2

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie obecnej linii zasilającej od starego dźwigu, gdzie nowy dźwig będzie charakteryzował się mniejszą mocą silnika oraz mniejszym poborem energii elektrycznej jeśli nie to prosimy o podanie opisu przebiegu nowej trasy linii zasilającej oraz jej długości.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie obecnej linii zasilającej od starego dźwigu, oraz wymiana zabezpieczenia.

2. Proszę o podanie informacji czy doprowadzenie sygnału ppoż jest w zakresie Wykonawcy dźwigu czy wykona to na swój koszt Zamawiający (nowy dźwig musi być podpięty do systemu ppoż jeśli taki jest w budynku). W przypadku gdy ten zakres ma być realizowany przez Wykonawcę proszę o podanie opisu przebiegu nowej trasy kabla sygnałowego ppoż oraz jego długości.

Odpowiedź: Doprowadzenie sygnału p-pož jest w zakresie Wykonawcy, wykonanie instalacji z przyziemia, maksymalna długość kabla sygnałowego 25 m.

3. Proszę o podanie klasy ognioodporności drzwi szybowych, bądź jasne wskazanie, że nie ma obowiązku instalacji drzwi ognioodpornych w zadanej klasie EI.

Odpowiedź: Wymagana klasa ognioodporności drzwi szybowych EI 30.

4. Proszę o jasne określenie jak mają być wykonane obróbki pomontażowe wokół drzwi szybowych - obecnie na wszystkich kondygnacjach ściany są pokryte tapetą (na każdym piętrze inny kolor). Ze względu na doświadczenie oraz biorąc pod uwagę charakterystykę obiektu (szpital) sugeruje się wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający decyduje się na wykonanie obróbek ze stali nierdzewnej wokół drzwi szybowych.

5. Proszę o podanie dokładnej lokalizacji tablicy sterowej dźwigu.

Odpowiedź: Korytarz - wnęka, przyziemie - poziom 0.

6. Czy dźwig ma być wyposażony w system kontroli dostępu lub dyspozycji ? Jeśli tak to proszę o podanie opisu jak taki system ma działać.




Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

60-834 Poznań, ul. Mickiewicza 2

Odpowiedź: Tak, ma być wyposażony w kontrole dostępu z możliwością programowania – przypisania kart dostępu, breloków dostępowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem
DYREKTOR
Szpitala Miejskiego
im. Franciszka Raszei
lek. med.  Wiktoria Witek-Hoko-Żak

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://iraszejapoznan.pl/>
3/ a/a