



Poznań, dnia 22.08.2025 r.

SR/XV-270-20(2)-EFK/25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na dostosowanie do warunków przeciwpożarowych stolarki drzwiowej, instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz scenariusza pożarowego, dostawa i montaż klimatyzacji w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu
SR/XV-270-20-EFK/25

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA nr 1

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający niniejszym publikuje treść zapytań wraz udzielonymi odpowiedziami.

ZESTAW PYTAŃ 1:

Pytanie 1

W OPZ jest napisane: „Wykonawca w swojej ofercie powinien ująć montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP do nowo wymienionych drzwi przesuwnych (1szt.) wraz z ich wpięciem do systemu SSP oraz sterowaniem oraz do 7szt. istniejących drzwi przesuwnych na obiekcie.” Na chwilę obecną drzwi są przesuwane ręcznie. Chcecie państwo aby drzwi otwierały się automatycznie podczas pożaru?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby drzwi przesuwne zostały wyposażone w odpowiednie napędy i otwierały się automatycznie w przypadku pożaru, zgodnie z sygnałem z systemu sygnalizacji pożarowej.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Technicznych
SZPITAL MIEJSKI FRANCISZKA RASZEI
w Poznaniu
mgr Piotr Konieczka

1/ Platforma e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/>
2/ <https://raszei.poznan.pl/>
3/ a/a

Telefony: centrala 61-22-45-211; sekretariat 61-22-45-233; fax. 61-848-49-90

NIP 781-16-19-837 REGON 000313325

KONTO: PKO BP I O/Poznań nr 20 1020 4027 0000 1902 0049 2777